



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

Via Mattarella, n.46 – 90020 SCILLATO (PA) - tel. 0921 663025 - fax. 0921 663196 - P.I. n.00622530822
P.E.C.: protocollo.scillato@pec.it - e-mail: utc@comunescillato.pa.it - sito internet: www.comunescillato.pa.it

Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio

OGGETTO: Somma urgenza per i lavori di ripristino condotta fognaria via Roma e riparazione impianto idrico presso depuratore comunale.

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA

(ART. 140 D.LGS 36/2023)

L'anno 2025 il giorno 04 del mese di Aprile, il sottoscritto ing. Enzo Scozzari in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva, a seguito di comunicazione verbale dei cittadini, si è recato presso la via Roma, angolo via Alcide De Gasperi, per la verifica di quanto segnalato dai cittadini, e cioè lo sversamento di liquami provenienti dalla fognatura comunale, nella strada, fuoriusciti dal pozetto di ispezione presente nella suddetta via, in prossimità dell'incrocio con via Alcide De Gasperi.

Avendo aperto il pozetto si è constatato che non potendo più defluire, per la probabile occlusione della condotta, i liquami si sono accumulati nello stesso, fuoriuscendo e sversandosi nella strada.

Nella stessa giornata, si è constatato che nel pozetto di distribuzione dell'impianto idrico che alimenta il depuratore comunale e l'impianto dell'AMAP ubicata lungo il fiume IMERA, posto lungo la strada che collega il centro abitato con il depuratore comunale, in prossimità dello stesso, si è verificata una rottura del tubo, con una notevole perdita, che di fatto ha ridotto notevolmente il flusso di acqua che alimenta gli impianti sopra citati.

PRESO ATTO che, al fine di verificare le cause che hanno determinato l'occlusione della condotta fognaria, occorre procedere allo scavo della pavimentazione stradale di Via Roma, nella parte a valle in prossimità della Via Alcide De Gasperi, nonché procedere alla riparazione della perdita dell'impianto idrico affinché si possa ristabilire la giusta quantità di acqua da fornire all'impianto di depurazione e all'impianto dell'AMAP.

CONSIDERATO che l'attuale dotazione organica del personale operaio e l'assenza di idonei mezzi meccanici non consente un intervento diretto da parte dell'Amministrazione Comunale;

SI RITENE necessario intervenire con ***la massima celerità e senza indugio*** al fine di evitare problematiche dal punto di vista igienico sanitario, che gli sversamenti nella strada dei liquami provenienti dalla fognatura, potrebbero determinare, nonché procedere alla riparazione della perdita dell'impianto idrico affinché si possa ristabilire la giusta quantità di acqua da fornire all'impianto di depurazione e all'impianto dell'AMAP, affidando la immediata esecuzione del servizio in forma diretta ad un

operatore economico individuato dal sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica, dotato di mezzi e attrezzature idonei nonché competenza professionale.

Le lavorazioni necessarie consistono in: scavo a sezione obbligata mediante mezzo meccanico fino alla profondità della condotta fognaria e per una lunghezza di ml 2,50 circa; ripristino della funzionalità della stessa eliminando gli elementi che non permettono il normale deflusso dei liquami; ripristino della pavimentazione stradale; riparazione del tubo dell'impianto idrico danneggiato.

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite con idonei mezzi meccanici, dotati delle autorizzazioni e permessi previsti dalla leggi vigenti, e personale idoneo.

Per l'esecuzione delle lavorazioni sopra descritte, è stata individuata la ditta **S.A.V. di Francesco Vaccaro & C. s.a.s.** – via Castello di Roccella n. 2 Campofelice di Roccella (PA) C.C.I.A.A. di Palermo al n. PA - 419127 – P.IVA 06832360827, C.F. VCCFNC72H05B532L, che in tempi brevissimi si è recata presso il luogo interessato, e congiuntamente e di comune accordo si è stabilito che il corrispettivo della prestazione ordinata per la riparazione della condotta fognaria e dell'impianto idrico, ammonta a € 1.500,00, oltre IVA al 22%.

Per quanto sopra, i sottoscritti, congiuntamente, hanno redatto il presente verbale di Somma Urgenza ai sensi dell'art.140 D.LGS 36/2023 per disporre l'esecuzione delle lavorazioni di messa in sicurezza come sopra meglio evidenziate.

La ditta assicura un immediato intervento e l'esecuzione a regola d'arte.

Con il presente Verbale, pertanto, si conferisce formale incarico alla ditta: **S.A.V. di Francesco Vaccaro & C. s.a.s.** – via Castello di Roccella n. 2 Campofelice di Roccella (PA) C.C.I.A.A. di Palermo al n. PA - 419127 – P.IVA 06832360827, C.F. VCCFNC72H05B532L, la quale, controfirmando in calce, accetta l'incarico dichiarando di essere disponibile ad iniziare i lavori immediatamente per darli ultimati entro giorni 2 (due) dal loro inizio.


L'impresa nella persona del suo legale rappresentante, attesta, con apposita dichiarazione redatta nei modi di legge e allegata alla presente, il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla Legge, nonché la dichiarazione del conto corrente dedicato per l'intervento in questione.

L'importo da corrispondere per le prestazioni di cui sopra è inferiore ai limiti previsti all'art. 140 D.LGS 36/2023 e sarà contabilizzato nella Perizia giustificativa dei lavori che verrà redatta e trasmessa all'Amministrazione in conformità a quanto riportato all'art.140 D.LGS 36/2023;

per accettazione

L'impresa

**S.A.V. di Francesco
Vaccaro & C. s.a.s.**


S.A.V.
di Vaccaro Francesco & C. s.a.s.
Via Castello di Roccella, 22
90010 Campofelice di Roccella (PA)
P.IVA 06832360827

Il Responsabile dell'Area
Tecnica

Ing. Enzo Scozzari

